



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003.
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400.
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 119/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №56, допустила нарушения
на объекте:**

Заведующий МБДОУ Детский сад №56 – Ткачук Елена Викторовна.

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору от «05» ноября 2020 года № 119, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09» ноября 2020 г. по «04» декабря 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка Моховым Виктором Алексеевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, здания и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56, расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Восточная, 48, совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 – Ткачук Еленой Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываете только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для	ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст. 84 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	04.06.2021	

	выполнения предназначенных ею функций	требованиях пожарной безопасности»: п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»: п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст. 84 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»: п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	04.06.2021	
3.	Ширина лестничного марша, предназначенной для эвакуации людей, имеет ширину менее 1,35 м	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	04.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
В.А. Мохов
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«04» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад №56
Ткачук Елена Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

«04» декабря 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору